

| Räume | HV 1985 | | | NIN 1995 | | | NIN 2000 | | | NIN 2005 | | NIN 2010 | | NIN 2015 | | NIN 2020 | | | | |
|---|---|------------|-------|----------------|------------|-------|----------------|------------|-------|----------------|---------|----------------|---------|----------------|---------|----------------|-------------|---------|--------|------|
| | Installationen | Steckdosen | | Installationen | Steckdosen | | Installationen | Steckdosen | | Installationen | Steckd. | Installationen | Steckd. | Installationen | Steckd. | Installationen | Beleuchtung | Steckd. | | |
| | | alle | ≤25A | | ≤40A | alle | | ≤25A | ≤40A | | alle | | ≤32A | | alle | | | ≤32A | alle | ≤32A |
| Normale Räume Wohnbereich | | | | | | | | | | | | | 30 | | 30 | | 30 | | | |
| Bade und Duscheinrichtungen | | 30 | | | 30 | | | 30 | | | | 30 | 30 | | 30 | 30 | | | 30 | |
| Feuchte und nasse Räume | | | | | | 30 | | 30 | | | 30 | | 30 | | 30 | | | | 30 | |
| Korrosionsgefährdete Räume | 300 | | | 30 | 300 | | 30 | 300 | | 30 | 300 | | 30 | | 30 | | | | 30 | |
| Transportable Objekte im Freien | | 30 | | | | 30 | | | 30 | | | 30 | | 30 | | | | | 30 | |
| Aussensteckdosen | | | 30 1) | | | 30 | | | 30 | | | 30 | | 30 | | | | | 30 | |
| Baustellen | | | | 30 | | 30 | | | 30 | | | 30 | | 30 | | | | 300 8) | 30 | |
| Provisorische und temporäre Anlagen | | | | 30 2) | | 30 2) | | | 30 2) | | | 30 2) | 300 6) | | 30 2) | 300 6) | | 30 2) | 300 6) | |
| Elektrische Versuchsräume | | | | 30 | | 30 | | | 30 | | | 30 | | 30 | | | | | 30 | |
| Feuerggefährdete Räume | 300 | | | 300 | | | 300 | | | 300 | | 300 | | 30 | 300 7) | | 30 | 300 7) | | |
| Schwimmbecken | | 30 | | | 30 | | | 30 5) | | | 30 5) | | 30 5) | | 30 5) | | | | 30 5) | |
| Landwirtschaft | in HV 85 kein Kapitel Landwirtschaft 4) | | | 300 | 30 | | 300 | 30 | | 300 | 30 | | 300 | 30 | | 300 | 30 | | 30 | |
| In Gebäudeteile integrierte Heiz-einheiten (Wärmekabel) | | | | | | | 300 3) | | | | 30 | | 30 | | 30 | | | | 30 | |
| Camping und Caravan | | | | 30 | | 30 | | | 30 | | | 30 | | 30 | | | | | 30 | |
| PV Anlagen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 9) | |
| EV Ladestationen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 10) | |

- 1) ab 1987 gem. SEV info
- 2) Gilt auch für alle Energieverbraucher bis zum genannten Nennstrom
- 3) Wärmekabel in feuchten oder i
- 4) Landwirtschaft, feuerggefährdete/korrosive Räume beachten
- 5) gilt auch für Schalter etc. welche im Bereich zugelassen
- 6) Ausnahmen beachten
- 7) Nutr Endstromkreise und Verbrauchsmittel
- 8) Beachte Übergangsfrist ESTI
- 9) wenn WR o. galv. Trennung / o. RCMU 7.12.4.1.1.3 NIN 2020
- 10) Typ EV/B, wenn Ladestation ohne 6mA-DC Überwachung